

	SPECIFIKACIJA ULAZNOG MATERIJALA	Oznaka: SP0500-SC001 Izdanje: 3 Strana: 1 od 2
Naziv: VODONIK-PEROKSID		

1. PREDMET I CILJ IZRADE:

Ova specifikacija definiše potrebne karakteristike VODONIK-PEROKSIDA, koji služi kao sredstvo za oksidaciju.

2. PODRUČJE PRIMENE:

Fabrika za obradu voda
Radna jedinica Laboratorija
Služba Nabavka
Služba Logistika
Služba za plan i pripremu

3. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA:

Zahtevi koji su dati u ovoj specifikaciji utvrđuju se prema:
Proceduri: Laboratorijska kontrola za Fabrike unutar PHK, MA0700-PR034
Proceduri: Ulazno kontrolisanje i ispitivanje, MA0700-PR026
Proceduri: Nabavka ulaznih materijala, BP0300-PR001
Standardnoj metodi: SRPS H.G8.050





4. IZRADIO: Biljana Kračunov, Gl.ing proizvodnje

5. KONTROLISALI: Zorica Glavonić, Direktor Radne jedinice Laboratorija
Duško Ljubić, Pomoćnik direktora za proizvodnju

6. ODOBRILO: Dragoslav Vuković, Direktor Fabrike za obradu voda

7. SPECIFIKACIJA SE DOSTAVLJA:

Rukovodilac Službe za kvalitet i standardizaciju
Direktor Sektora za proizvodnju
Direktor Fabrike za obradu voda
Rukovodilac Službe Nabavka
Rukovodilac Službe Logistika
Rukovodilac Službe za plan i pripremu
Direktor RJ Laboratorija

	Izradio:	Kontrolisali:		Odobrio:	Datum primene:	Broj kopije
Funkcija	Gl.ing.proizv.	Direktor RJL	Pom.dir.za proizv.	Direktor fabrike	30.05.2014	
Ime:	B.Kračunov	Z.Glavonić	D.Ljubić	D.Vuković		
Potpis:						

 PETROHEMIJA FABRIKA ZA OBRADU VODA	SPECIFIKACIJA ULAZNOG MATERIJALA	Oznaka: SP0500-SC001 Izdanje: 3 Strana: 2 od 2
Naziv: VODONIK-PEROKSID		

8. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Vodonik-peroksid se koristi kao sredstvo za oksidaciju kaustičnog toka otpadnih voda koje u FOV dolaze iz Fabrike Etilen. To je slabo kisela, bistra bezbojna tečnost, koja se sa vodom meša u svim odnosima. Na tržištu se transportuje u stabilizovanom vodenom rastvoru.

FOV upotrebljava vodonik-peroksid sledećih karakteristika:

R.br.	KARAKTERISTIKA	METODA	JEDINICA	VREDNOST
1.	Koncentracija H ₂ O ₂	SRPS H.G8.050	% (m/m)	35

9. ISPORUKA I PAKOVANJE:

Isporuka je u auto cisternama.

Skladišti se u rezervoare R4 i R5. Ukupna zapremina je 100 m³.

10. OBELEŽAVANJE I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Prateća dokumentacija je otpremnica i laboratorijski izveštaj o koncentraciji.

11. KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVOSTI PROIZVODA

Ulazni materijal je usaglašen sa navedenim zahtevima, sa odstupanjem u koncentraciji do (+/-1) %.

	Izradio:	Kontrolisali:		Odobrio:	Datum primene:	Broj kopije
Funkcija	Gl.ing.proizv.	Direktor RJL	Pom.dir.za proizv.	Direktor fabrike		
Ime:	B.Kračunov	Z.Glavonić	D.Ljubić	D.Vuković	30.05.2014	
Potpis:	