

ZN: 0010407818

Kod LOT-a: 24P-2-ONIP-0632

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК / TECHNICAL SPECIFICATION за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources



Технички захтев за набавку: Утикача, прикључница и светилки Ех за фабрику Етилен

Р.бр.	Технички опис	English Description	Техничке карактеристике / Technical characteristics	Стандард / Цртеж	ЈМ / Unit of measure	Количина	ИД-НИС идент. број	Захт. за набав. (ЗН)	* Сертификат
1.	Светилке Ех 30W		Светилке треба да буде LED са модулом / софтом. Ех заштита за зоне 1 и 2. II C T8. II 2GD. Механичка заштита IP 66. Називни напон Un: 220-240 V AC 50 Hz. Минимум 5000 K. Уводник кабла Ех уводник. М20 метални, за армирани кабл ПП41 4x2.5 mm и Ех чеп. Прибор за монтажу ("U" профил и ушне за качење)		ком.	15	6181506		

Прилози / посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachments / special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):

Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:

Уз општем потребно је доставити потврду овлашћене институције о извојеној ресертификацији-атестна документација у свему у складу са Наредбом о обавезној ресертификацији Ех воећаја

А.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):

- 1 Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
- 2 Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
- 3 Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
- 3.1 Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
- 3.2 Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
- 3.2.1 Радијографија / Radiography
- 3.2.2 Ултразвучни тест / Ultrasound
- 3.2.3 Магнетно / Magneto particle test
- 3.2.4 Пенетрант / Penetrants
- 3.3 Тест притиска / Pressure test
- 3.3.1 Хидростат / Hydrostatic test
- 3.3.2 Пнеуматски тест / Pneumatic test
- 4 Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
- 5 Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
- 6 Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis

В. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:

- 1 ISO 9001
- 2 ISO 14001
- 3 ISO 17025
- 4 ISO 45001
- 5 ISO 50001

С. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:

- 1 API
- 2 EN
- 3 ANSI
- 4 GOST
- 5 DIN
- 6 INTI

*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку

Д. Други сертификати: / Other certificates:

- 1 Спецификација материјала / Material specification
- 2 Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin

Е. Техничка документација: / Technical documents:

Ех сертификати / EX certificates

- 1 Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
- 2 Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
- 3 Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
- 4 Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
- 5 Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
- 6 SDS (Безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
- 7 Листа података / Data list
- 8 TDS (Техничка информација) / TDS (technical information)
- 9 Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
- 10 Сертификат о успешности производа / Product success certificate
- 11 Потврда о REACH регистрацији / REACH registration certificate
- 12 Биосидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биосидног производа, активно супстанце и друге супстанце садржане у биосидном производу, подаци о произвођачу биосидног производа, подаци о дефиницији начина коришћења, подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животних средина и животну средину и животна за околну средину)

Ф. Други захтеви: / Other requirements:

- 1 Гаранција / гарантни период / Warrant: Гаранција најмање 2 године
- 2 Век трајања / Work life span, radni vek најмање 70000 h
- 3 Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploitation (e.g. natural gas, electrical energy)
- 4 Потрошња медијума помоћног система (нпр. пара, вода, компримовани ваздух) и потрошња материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
- 5 Паковање производа / Packaging
- 6 Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
- 7 Листа резервних делова који су неопходни као хитна помоћ (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
- 8 Испекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
- 9 Испекција напона управљања, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
- 10 Обука оператора / Operator training
- 11 У случају да добављач има INTI сертификат опреме или MTP, потребно је да га достави

Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan

Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:

HSE аспект: / HSE aspect:

1. Контакт лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2. Контакт лице HSE лице Блока наручиоца

Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:

Напомена

• Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора).

• Није дозвољено наводити вредност буџета.

• Уколико Тендерска документација, укључујући и технички део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва

• Уколико технички захтев има утицај на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети

Наручилац
Име и презиме: *Šekulić J.*

Слава
Име и презиме: *Šekulić J.*