



ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ

Назив техничког задатка за набавку услуге:	<i>Ремонт ваздушног компресора Atlas Copco GA-37</i>
Наручилац услуге (Блок/Функција):	<i>Фабрика Петропласт</i>

САДРЖАЈ

УВОД	2
1. КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2
2. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2
4. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2
5. ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3
6. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3
7. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3
8. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3
9. ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	3
10. РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	3
11. ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	3
12. ИЗВЕШТАВАЊЕ	3
13. ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4
14. ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	4
15. HSE	4
16. САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	4
17. ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ.....	4
18. ПОТПИСНИЦИ	5

УВОД

1. КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом	Не
---	----

1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходавања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације)

За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију:	Да
За извођење предметних радова Наручилац је исходавао:	– За извођење предметних радова није потребна дозвола за извођење истих.
Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу:	– Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама.

2. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет је баздушни компресор Atlas Copco GA-37. Локација радова: Демонтажа и монтажа компресора је у погону фабрике Петропласт-Панчево. Ремонтни радови на компресору су у радионици код извођача радова.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Потребно је урадити ремонт компресора и пратеће опреме.

Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се налази вратило и радно коло и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку, потписану од стране одговорног лица Наручиоца:	Не
--	----

4. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У случају размене поверљивих података или приступа истима морају бити поштовати интерни акти којима се регулише област заштите поверљивости података.

5. ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Потребно је ремонтovati компресор Atlas Copco GA-37 сер. Бр. FKS 870287.

Интерни Код: 68.К-201Б.

Радови обухватају: *демонтажу компресора; ремонт компресора са уградњом неопходних делова; монтажу компресора и пуштање у рад!*

Спецификација радова:

1. Ремонт вијчаног склопа-замена лежајева.
2. Замена лежајева погонског вратила.
3. Замена спојнице, семеринга и заптивног материјала.
4. Замена таласастих опруга.
5. Ремонт стоп вентила; неповратног вентила; регулационог вентила; вентила минималног притиска; дренажног вентила
6. Ремонт усисне клапне.
7. Баждарење сигурносног вентила.
8. Преглед вентилатора и замена лежајева.
9. Замена свих хидрауличних црева
10. Замена соленоид вентила
11. Замена лежајева ел. мотора
12. Замена филтера уља; филтера ваздуха
13. Замена уља
14. Замена сепаратора
15. Замена термостата
16. Поправка-замена бројача радних сати.

Напомена: Обавезно мерење вибрација лежајева пре и после ремонта од стране стручних служби ХИП Петрохемије.

6. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

- Узвршилац је дужан да пре почетка радова достави списак о планираним активностима на компресору уз нашу сагласност.
- У случају неких непланираних(накнадних) радова на компресору, извршилац је дужан да тражи сагласност наручиоца.
- Сви резервни делови за уградњу морају бити оригинални Атлас Цопцо.
- Извршилац је дужан да достави извештај о извршеним радовима.

7. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

- Наручилац је дужан да обезбеди услове за безбедан рад приликом демонтажно-монтажних радова.

8. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- 1 *Услов за почетак пружања услуге је договор између фабрике „Петропласт“ и извршиоца, а након добијања поруџбенице;*
- 2 *Извршилац услуге мора поседовати неопходно искуство од најмање пет (5) година на пословима одржавања вијчаних компресора, што доказује референц-листом;*
- 3 *Извршилац мора доставити план извршења услуге, са дужином трајања активности;*
- 4 *Извршилац је дужан да усаглашава активности са наручиоцем;*

- 5 Извршилац радова је у обавези да након извршених радова да препоруке за даљи безбедан рад компресора.
- 6 Извршилац је у обавези да присуствује пуштању у рад компресора.
- 7 Извршилац је дужан да да гаранцију на извршене радове у трајању од минимум 1 године.
- 8 Да испуни захтеве СТИКа.
- 9 Да уредно води Грађевински дневник.
- 10 Да обезбеди и користи неопходна заштитна средства и уведе људе у посао у складу са процедуром ХИПП за ангажовање трећих лица.

11 ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге : 15 Јануар 2025 .

12 РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

- Рок за пружање услуга не може бити дужи од 30 календарских дана, од дана увођена Извршиоца услуге у посао.

13 ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета ће се вршити интерно од стране овлашћених лица Наручиоца.

14 ИЗВЕШТАВАЊЕ

- Извршилац услуге мора да изради извештај о извршеним радовима.

15 ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услов за пријем извршене услуге је обострано потписан записник о извршеним радовима и записник о реализацији услуге.

16 ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табела представља приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи.

Табела - Приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи

ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА					
Р.б.	Опис позиције	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1.	Ремонт вијчаног ваздушног компресора ГА-37	ком	1		
Укупно:					

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку

17 HSE

15.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

Р. бр.	Услуге	Код таксономије	Опис таксономије	Оцена ризика опасности (Н, С, В)
1.	Ремонт вијчаног ваздушног компресора ГА-37	521312	Одржавање и ремонт компресор.станица	9 (С) Умерен ризик

Коначни ниво HSE ризика –

Умерен ризик (С)

15.2 Одређивање одговорних лица у процесу „Управљање извођачима“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Балог Шандор инж. За компресоре «МО».

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за HSE) је: Александар Јованов (специјалиста за БЗР и ИБ)

- за предметну активност је неопходно именовати HSE лице обзиром да се део активности обавља у кругу Фабрике Петропласт.

18 САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

19 ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

20 УСАГЛАШИВАЧИ - DINIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

Одговорна лица	Име и презиме
Аутор Техничког задатка:	Шандор Балог
Руководилац пројекта:	Шандор Балог
Одговорно лице за HSE	