

1. НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА					
Р.б.	Опис производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1.1.	Термобетон ТВ-10 (звезда 10 или одговарајућа замена за T=2500°F)	m <sup>3</sup>	4,6		
1.2.	Термобетон ТВ-8 (звезда 8 или одговарајућа замена за T=2300°F)	m <sup>3</sup>	1,2		
1.3.	Изолациони слој бетона (OPAL-S или одговарајућа замена за T <sub>max</sub> =1100°C)	m <sup>3</sup>	3,2		
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ :					

2. НАЗИВ И ОПИС УСЛУГЕ					
Р.б.	Опис позиције	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Укупно
<b>2.1. ПЕЋИ : F-1A/Н ; F-2A/В</b>					
2.1.1.	Демонтажа, изbacивање и утовар у превозно средство Извођача старе изолације (опека, моноблок, керамичка вуна) и одвоз на депонију према захтеву Наручиоца.	m <sup>3</sup>	25,2		
2.1.2.	Монтажа нове изолације на пећима – вертикални озид (опека, моноблок, керамичка вуна) уз коришћење ватросталног малтера Извођача. Квалитет ватросталног малтера који се користи на пећима је: Blakite T-1650 C, произвођач Morgan Thermal Ceramics или сличан другог произвођача.	m <sup>2</sup>	126		
2.1.3.	Подбијање дилатационих канала термоизолационом вуном.	m	1200		
<b>2.2. КОТЛОВИ : В-1001А ; В-1001В</b>					
2.3.1.	Демонтажа, изbacивање и утовар у превозно средство Извођача старог ватросталног бетона пода котла и одвоз на депонију према захтеву Наручиоца.	m <sup>2</sup>	12		
2.3.2.	Демонтажа, изbacивање и утовар у превозно средство Извођача старог ватросталног бетона плафона котла и одвоз на депонију према захтеву Наручиоца.	m <sup>2</sup>	4		
2.3.3.	Демонтажа, изbacивање и утовар у превозно средство Извођача старог ватросталног бетона на бочним странама котла и одвоз на депонију према захтеву Наручиоца.	m <sup>2</sup>	11		

2.3.4.	Монтажа ватросталне изолације подова котла (бетон).	m <sup>2</sup>	12		
2.3.5.	Монтажа ватросталне изолације испод подова котла (бетон, моноблок и керамичка вуна)	m <sup>2</sup>	12		
2.3.6.	Монтажа ватросталне изолације плафона котла (бетон).	m <sup>2</sup>	4		
2.3.7.	Монтажа ватросталне изолације на бочним странама котла (бетон).	m <sup>2</sup>	11		
	УКУПНО РАДОВИ :				